

Spis. zn.: OVÚP/3002/20/Han
Č.j.: OVÚP/3273/20/Han
Vyřizuje: Ing. Jiří Hanzlík
Tel.: 376 347 228
E-mail: jhanzlik@mukt.cz
Datum: 4.5.2020

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "žadatel") podal dne 6.4.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Běhařov, KT - NN

na pozemku st. p. 1, 2/1, 3, 4, 5, 10, 11/1, 11/2, 41, 43, 44/1, 44/3, 45/1, 46/1, 47, 48/1, 49/1, 50, 51/1, 52/1, 58/1, 59, 60/2, 62/1, 65, 68, 74, 76, 77, 78, 86/1, 97, 98, 100, 105, parc. č. 20/2, 24/2, 32, 33, 40, 52/3, 54/2, 54/3, 202/2, 202/3, 355/2, 367, 371/1, 371/2, 371/5, 412/1, 412/8, 425, 429/2, 476/6, 476/7, 476/9, 479, 481, 583, 585/1, 585/24, 585/30, 585/31, 585/32, 585/33, 585/34, 585/35, 585/36, 585/37, 591/9, 607/1, 607/2, 608/1, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/6, 612/2, 613/1, 613/3, 614/1, 626/1, 648 v katastrálním území Běhařov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Účelem užívání stavby je distribuce elektrické energie v napěťové hladině 0,4 kV.

Ze stávající trafostanice KT_0696 Běhařov Obec se vyvede kabel AYKY 3x120+70 a bude smyčkovat jednotlivé přípojkové skříně SS100KVE1P č. 63, 68, 10, 70, 71, 72, 8 a ukončí se ve stávající rozpojovací skříně R6 SR522. Stávající zemní kabel v R6 na V01 se přemístí na V03, RE pro č.p. 20 na V03 se odpojí. Z rozpojovací skříně R6 SR522 se vyvede kabel AYKY 3x120+70 bude smyčkovat SS100 pro č.p. 2 a č.p. 20a zavede se do přípojkové skříně pro kostel parc.č. 10.

Ze stávající trafostanice KT_0696 Běhařov Obec se vyvede kabel AYKY 3x120+70 a dle výkresu bude smyčkovat jednotlivé přípojkové skříně č. 62, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 51, 7 a ukončí se v rozpojovací skříně R SR522 u č.p. 66, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 51, 7 a ukončí se v rozpojovací skříně R SR522 u č.p. 66.

Z rozpojovací skříně R R522 u č.p. 66 se vyvede kabel AYKY 3x120+70, který protlakem pod silnicí dále povede ve štěrkovém pásu komunikace a bude smyčkovat přípojkové skříně SS100, SS200 pro č.p. 29, E5 a ukončí se v přípojkové skříně E5 SS100.

Z rozpojovací skříně R SR 522 u č.p. 66 se vyvede kabel AYKY 3x120+70, který protlakem pod silnicí dále povede v štěrkovém pásu komunikace a bude smyčkovat přípojkové skříně SS100,

SS200 pro č.p. 28, 27, 23, E6, 24, E12 a ukončí se v rozpojovací skříni SV201 umístěné na lb, který nahradí stávající lb Sloup OB44.

Nové jednotlivé lb sloupy OB46, 47, 51, 48, 49, 50, které nahradí stávající lb sloupy. Na nových lb se umístí nový závěsný kabel AES 4x120. Závěsný kabel povede z SV201 na OB44 do SV201 na OB51 a ukončí se v SV101 na OB50.

Z rozpojovací skříně R SV201 na OB51 se vyvede kabel AYKY 3x120+70, který povede v travnatém pásu silnice a ukončí se v přípojkové skříni SS100 pro č.p. 26.

Z rozpojovací skříně R SV201 na OB51 se vyvede kabel AYKY 3x120+70, který povede v travnatém pásu silnice a bude smyčkovat přípojkové skříně SS100, SS200 pro č.p. 64, P105 a ukončí se v přípojkové skříni SS100 pro č.p. 25.

Stávající odběry el. energie ELM rozvaděče se připojí z nových přípojkových skříní SS100, SS200 a SS30 kabelem CYKY 4x10 mm². Po provedení montáže kabelu NN, přípojkových a rozpojovacích skříní se provede demontáž stávajícího vedení NN včetně opěrných bodů.

Připojení jednotlivých stávajících odběrů ELM

Přípojkové skříně budou umístěny dle předpisů případně v minimální vzdálenosti od skříní s hlavním uzávěrem plynu.

V kompaktním pilíři budou kabely uloženy s rezervou, aby při provádění nového oplocení pozemků bylo možné skříň elektro do zděné části hradby esteticky zakomponovat.

Líc přípojkové skříně a pilíře bude lícovat s uličním lícem stávajících skříní.

Kabely CYKY 4x10 mm² budou uloženy v ochranné trubce. Zához bude hutněn po vrstvách, tak, že bude řádně zhutněn.

Celková délka kabelu AYKY 3x120+70 - o celkové délce 1438 m. Přípojkové a rozpojovací skříně SR 501 Sr 622. Kabel CYKY 4x10 mm - 130 m. AES 4x120 - 215 m.

Uložení kabelů v zemi: kabely se uloží do výkopu 50 / 120 cm v ochranné trubce.

Kabely budou při křížení komunikací uloženy v nově zřízeném protlaku v plastové chrániče o průměru 160 mm. Kabel bude uložen v hloubce 120 cm pod dnem vodního toku.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 13, 44/2, 44/4, 61/1, parc. č. 19/2, 36/1, 37, 52/1, 54/1, 287, 374, 585/25, 611/5 v katastrálním území Běhařov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Běhařov č.p. 5

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Městský úřad Klatovy
stavební úřad
-2-



Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 6.5.2020

Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.